(ഡി) ടി.വി. കേബിളുകൾ പരിപാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അതാത് കേബിൾ ടി.വി. ഓപ്പറേറ്റർമാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. കേബിൾ ടി.വി. ഓപ്പറേറ്റർ മാർക്കായി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ, നിയമപ്രകാരമുള്ള സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതി

30 (375) ശ്രീ. എളമരം കരീം : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പ്രകാരം ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നുണ്ടോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പിന്റെ വാൽവിൽ ഉണ്ടായ വൻചോർച്ച പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; ഏത് കമ്പനിക്കാണ് നവീകരണ ജോലിയുടെ കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ; വിശദമാക്കാമോ ;

(സി) വൈദ്യുത പദ്ധതി ഇടങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ?

ഉത്തരം

(എ) ശബരിഗിരി പദ്ധതിയിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ 6 ജനറേറ്ററുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

(ബി) ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പിന്റെ വാൽവിലുണ്ടായ ചോർച്ച പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധുര ആസ്ഥാനമായുള്ള ശ്രീശരവണാ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയാണ് 2014 മെയ് മാസത്തിൽ പുതിയ വാൽവ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഗ്യാരന്റി കാലയളവിൽ ഈ വാൽവിലുണ്ടായ ചോർച്ച പ്രസ്തുത കമ്പനിതന്നെ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) മൂലമറ്റം പവർ ഹൗസിൽ നവംബർ 2013, ഏപ്രിൽ 2015 മാസങ്ങളിൽ സ്വിച്ച് യാർഡിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറികൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ടർബൈൻ, ജനറേറ്റർ, ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ, അനുബന്ധ പ്രധാന യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും അനുബന്ധ

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉപകരണങ്ങളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലും കാലയളവിലും ചെയ്യുവരുന്നു. എങ്കിലും അപൂർവ്വമായി അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പ്രസ്തുത അപകടങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്യുകയും അവ ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ മാനദണ്ഡപ്രകാരം 35 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ യന്ത്രസമഗ്രികളുടെ ശിഷ്ടകാല ആയുർദൈർഘ്യ പഠനം നടത്തി നവീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് പള്ളിവാസൽ, ചെങ്കുളം, പന്നിയാർ, നേര്യമംഗലം, ശബരിഗിരി, പൊരിങ്ങൽക്കുത്ത് എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളുടെ നവീകരണം ഇതിനോടകം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷോളയാർ, ഇടുക്കി ഒന്നാം ഘട്ടം എന്നീ പദ്ധതികളുടെ നവീകരണത്തിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നവീകരണത്തിനുള്ള വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.

കൂടംകുളം ആണവ നിലയം

31 (376) ശ്രീ. കെ. മുരളീധരൻ :

ശ്രീ. ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ :

ശ്രീ. എ. പി. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി :

ശ്രീ. പി. എ. മാധവൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിൽനിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടത് എത്ര മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ആണ്; വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) ഇത് സംബന്ധിച്ച കരാർ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(സി) കൂടംകുളം ആണവ വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽനിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഹിതം ലഭിക്കാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly